Hala produkcyjna nr 1

Hala produkcyjna nr 2

Hala produkcyjna nr 3

Hala magazynowa

Szatnia

Umywalnia

WC

Przejście dla pieszych

Magazyn próbek

Pom. techn.

Stacja transform. 15/0,4kV

PRZYCISK PPOŻ NR 1

PRZYCISK. PPOŻ NR 2

PRZYCISK PPOŻ NR 3

Biuro

Klatka schodowa

Korytarz

Jadalnia

Magazynek

Laboratorium

Portiernia

Biuro + Salka konferencyjna

Ksero

Warsztat

MAGAZYN OPAKOWAŃ

MAGAZYN MIĘDZYOPERACYJNY SUROWCÓW DO PRODUKCJI

SUROWCE PŁYNNE, PALETOPOJEMNIKI 120x110x120 cm
lj=16x2x4=128 j.fod.

SUROWCE W WORKACH NA PALETACH 120x100 W REGAŁACH
lj=16x2x4=128 j.fod.

SUROWCE W BIGBAGACH, WYM.PALETY 120x120x130 cm
lj=24x4x2=192 j.fod.

LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany projektowane
- wyburzenia
- obszar nie objęty zmianą sposobu użytkowania
- istniejące instalacje sshtaszczone typu split
- drzwi do demontażu lub ponownego wykorzystania

Szafka instalatorska SIS 245-W Melis KOPIG (www.e-metalowy.pl)
- indywidualne oznakowanie szafki do przechowywania żywności
- Dostępny przy szafkach, (trzeciej metrówek zbędne z wyżywieniem.
Zamyk na zamknięcie
szafki na 20 szfrakków (4 półny po 5 szafek)
trzecie 1 zestawy po 20 szfrakków = 40 szfrakków

RZUT PIĘTRA

SCHEMAT PODZIAŁU NA STREFY POŻAROWE
- obszar opracowania

Legenda:

- Proj. piktogram
- Proj. przycisk p.poż (wyłączenie zasilania w polu nr 1 rozdzielni SN stacji transformatcrowej 15/0,4kV)
- Proj. oprawa ewkuacyjna bez piktogramu
- 1 - Proj. oprawa ewkuacyjna LED 1H 1W AT SE IP65 - 22szt.
- 1L - Proj. oprawa ewkuacyjna LED 1H 1W AT SE IP41 - 29szt.
- 2 - Proj. oprawa ewkuacyjna LED 1H 3W AT SE IP65 - 12szt.
- 3 - Proj. oprawa ewkuacyjna LED 1H 3W AT SE IP65 - 64szt.
- 3+T - Proj. oprawa ewkuacyjna LED 1H 3W AT SE IP65 z grzałką i termostatem - 6szt.
- 6R - Proj. oprawa ewkuacyjna LED 1H 6W AT SE IP65 - 12szt.
- RG, RS, ROH 1, ROH 2, R 3, RW, RGS, RS2 - Proj. i istn. rozdzielnice nn 0,4kV z których zasilono proj. oprawy ewakuacyjne

RZUT PARTERU, I PIĘTRA SKALA 1:100

Biuro Projektów	Biuro Techniczne Instel-Projekt Spółka Jawna ul. Trasa Północna 19, 65-119 Zielona Góra		
Inwestor - 3szt.	Marba sp. z o.o. sp. k. ul. Racula - Głogcwska 10A, 66-004 Zielona Góra		
Tytuł rysunku:	Rzut parteru i pierwszego piętra - instacja oświetlenia ewakuacyjnego oraz lokalizacja przycisków p.poż.		
Tytuł opracowania	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ul. Trasa Północna 19 65-001 Zielona Góra dz., nr 13/77, obr. 4	Nr zadania: -	Nr rysunku: E3
		Skala: 1:100	Arkusz: -
Projektował: mgr inż. Sobiesław Dybaś	Nr uprawnień: LBS/0042/ POD/E13	Data: 07/2017	Podpis
Opracował i sprawdził: mgr inż. Jacek Bieliński	Nr uprawnień: 40/91/ZG	Data: 07/2017	Podpis
	Nr uprawnień	Data	Podpis