

KOMINIARSTWO MARCIN KOMOROWSKI

Wrocław dnia 28.06.2018

KOMINIARSTWO
Marcin Komorowski
58-350 Mieroszów, Unistaw Śląski 16 A
tel. 515 157 574
NIP 886-273-16-45 Regon: 020452620

ATENA&HJW” Spółka z o.o.

Ul. Ołbińska 6

50 – 237 Wrocław

OPINIA 134/2018

Po przeprowadzonej kontroli w budynku przy ul. Poniatowskiego 3 Kominiarstwo Marcii Komorowski stwierdza, że:

- przewód kominowy dymowy nr 5, do którego podłączony jest piec kaflowy pokojowy w mieszkaniu nr 2 na I piętrze jest nieszczelny na wysokości mieszkania nr 2;
- w mieszkaniu nr 2 na I piętrze przewody kominowe są zabudowane i brak jest możliwość wykonania rzetelnej oceny stanu technicznego przewodów kominowych;
- nie udostępniono mieszkania nr 4 w celu sprawdzenia podłączeń do przewodów kominowych;

Wnioski:

- Należy uszczelnić przewód kominowy dymowy nr 5 na całej czynnej długości masą typu SKD;
- Należy zdemontować zabudowę komina w celu umożliwienia jego oceny stanu technicznego;

Istniejące sprawdzone podłączenia do przewodu kominowego nr 5 który należy uszczelnić:

- Przewód nr 5
 - Piec kaflowy pokojowy mieszkanie nr 2 – I piętro

Długość przewodów kominowych do uszczelnienia:

- przewód nr 5 -20 metrów długi, przekrój 14/16;

UPRAWNIONY MISTRZ
KOMINIARSKI
Marcin Komorowski
Nr uprawnień 10803

Poniatowskiego 3 - szkic przewodów kominowych na dachu

1
2
3

10
11

7
8
4 9
5
6 12