



UWAGI
 Ściany jako murowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej.
 Ściany zewnętrzne docieplone wełną mineralną gr. minimum 12cm.
 Ściany działowe gr. 12cm murowane.
 Właziec żelbetonowy - nadprożowy 18x24 cm.
 W ścianach wykonąć otwory dla przejść instalacyjnych wg projektów branżowych.
 Wymiary otworów okiennych na rzucie podane są w świetle ościeżcy, a wymiary otworów drzwiowych w świetle ościeżnicy.
 Poziomy okien podano wg stanu wykończonego - "±0.00".

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia | Posadzka | Wyposażenie |
|----|---------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 1 | MAGAZYN | 5,06 m ² | wykładzina kauczukowa R9 | WN - wentylator nawiewny z nagrzewnicą, 4 wymiary 70m ³ , 40W, grzałka 400W WW - wentylator wyciemny 70 m ³ /h, 40W |
| 2 | MAGAZYN | 5,06 m ² | wykładzina kauczukowa R9 | WN - wentylator nawiewny z nagrzewnicą, 4 wymiary 70m ³ , 40W, grzałka 400W WW - wentylator wyciemny 70 m ³ /h, 40W |
| 3 | WC niepehosprawnych | 4,93 m ² | wykładzina kauczukowa R10 | WN - wentylator nawiewny z nagrzewnicą, 6 wymiary 100m ³ , 60W, grzałka 800W WW - wentylator wyciemny 100m ³ /h, 60W |
| 4 | WC | 4,93 m ² | wykładzina kauczukowa R10 | WN - wentylator nawiewny z nagrzewnicą, 6 wymiary 100m ³ , 60W, grzałka 800W WW - wentylator wyciemny 100m ³ /h, 60W |
| 5 | SZATNIA | 8,67 m ² | wykładzina kauczukowa R10 | WN - wentylator nawiewny z nagrzewnicą, 4 wymiary 100m ³ , 60W, grzałka 800W WW - wentylator wyciemny 100m ³ /h, 60W |
| 6 | ŁAZIENKA | 5,99 m ² | wykładzina kauczukowa R11 | WN - wentylator nawiewny z nagrzewnicą, 8 wymiary 125m ³ , 80W, grzałka 1000W WW - wentylator wyciemny 125 m ³ /h, 80W, ogrzewacz pojemnościowy 120 dm ³ , 1500W |
| 7 | SZATNIA | 8,67 m ² | wykładzina kauczukowa R10 | WN - wentylator nawiewny z nagrzewnicą, 4 wymiary 100m ³ , 60W, grzałka 800W WW - wentylator wyciemny 100m ³ /h, 60W |
| 8 | ŁAZIENKA | 5,99 m ² | wykładzina kauczukowa R11 | WN - wentylator nawiewny z nagrzewnicą, 8 wymiary 125m ³ , 80W, grzałka 1000W WW - wentylator wyciemny 125 m ³ /h, 80W, ogrzewacz pojemnościowy 120 dm ³ , 1500W |
| | RAZEM | 49,30 m² | | |

OBIEKT
KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH
ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE

ADRES
 dz. nr ew. 36/9, 36/10, 36/23, 36/25,
 36/29, 36/30 obr. 31 Otwock - Ługi

BOB - Biuro Obsługi Budowy
 Marek Frelek
 ul. Powstańców Warszawy 14
 05-420 Józefów

BRANŻA
ARCHITEKTURA

OPRACOWAŁ
PODPIS

FAZA
PB

TREŚĆ RYSUNKU
RZUT PRZYZIEMI

DATA
 9.02.2018

NR RYSUNKU
A-1

SKALA
 1:50